



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dokument nr: UWI-01/PL

Niniejsza deklaracja odpowiada normie PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 „Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne”.

ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o. o. S.K.A.

32-020 Wieliczka, ul. Janińska 32, Polska

tel. +48 12 350 13 50, fax +48 12 350 13 60, e-mail: office@elsta.pl

reprezentowana przez komplementariusza – spółkę ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o.

oświadcza z odpowiedzialnością producenta, że:

produkt: **Układ Wykonawczy Iskrobezpieczny**
typ: **UWI-01**
oznaczenie: **⊕ I (M2) [Ex ib Mb] I**

spełnia wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone w dyrektywach:

94/9/WE (ATEX) oraz 2004/108/WE (EMC)

a w szczególności jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi:

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX):	PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012) PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
Dyrektywa 2004/108/WE (EMC):	PN-EN 55022:2011 (EN 55022:2010) PN-EN 55024:2011 (EN 55024:2010)
Jednostka notyfikowana (ATEX):	Fizyko - Techniczny Instytut Badawczy, 716 07 Ostrava Radvanice, Pikartská 1337/7 Jednostka Notyfikowana nr 1026
Certyfikat badania typu WE:	FTZÚ 09ATEX0055
Uzupełniający certyfikat badania typu WE:	FTZÚ 09ATEX0055 Uzupełnienie Nr 1
Powiadomienie o zapewnieniu jakości:	GIG 12ATEXQ091

Wyrób musi być użytkowany przez osoby wykwalifikowane i zgodnie z dostarczoną wraz z urządzeniem Instrukcją Obsługi EE-057/2.0/X.X.

Prezes Zarządu

dr inż. *Martin Szczurkowski*

Wieliczka, dnia 10.06.2014.

Kopię „Deklaracji Zgodności” można znaleźć pod adresem: <https://www.elektronika.elsta.pl/pl/dopobrania>