

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr: SR-03/*/*/PL/UP/06/2016

SKRZYNKA ROZGAŁĘŻNA SR-03/*/*

ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o. o. S.K.A.

32-020 Wieliczka, ul. Janińska 32, Polska

tel.: +48 12 350 10 51, +48 12 350 13 50

fax: +48 12 350 13 60, e-mail: office.elektronika@elsta.pl

**Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
Producenta**

Produkt: **Skrzynka rozgałęźna**

Typ: **SR-03/*/***

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywami: **2014/34/UE (ATEX)** oraz **2011/65/UE (RoHS)**

a w szczególności, jako „URZĄDZENIE PROSTE”, jest on zgodny z następującymi normami:

<u>ATEX:</u>	EN 60079-0:2012 + A11:2013	(PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03)
	EN 60079-11:2012	Część 0: Sprzęt – Podstawowe wymagania (PN-EN 60079-11:2012)
		Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa “i”, Rozdział 3.1.5 – Urządzenie Proste oraz Rozdział 5.7 – Urządzenia Proste
<u>RoHS:</u>	EN 50581:2012	(PN-EN 50581:2013-03)

Informacje dodatkowe:

1. Produkt spełnia wymagania dla urządzeń Grupy I i jest przeznaczony do współpracy z obwodami iskrobezpiecznymi.
Parametry wejściowe urządzenia:
 $U_{\max} = 13,5 \text{ V DC}$; $I_{\max} = 2 \text{ A}$; $L_i = \sim 0$; $C_i = \sim 0$
 $T_{\text{amb}} = -20^\circ\text{C} \div +60^\circ\text{C}$
2. Wyrób jest zgodny z dokumentacją ELS-347.2.06/07 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.
3. Wyrób wymaga zainstalowania i uruchomienia przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
4. **Wyrób musi być użytkowany przez osoby wykwalifikowane i zgodnie z dostarczoną wraz z urządzeniem Instrukcją Obsługi.**

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu

dr inż. Marcin Szczurkowski

Wieliczka, dnia 04.07.2016